

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przeгляд kotłowni gazowych wraz z instalacją gazową i roczna usługa serwisowa w obiektach Biblioteki Raczyńskich”.

Biblioteka Raczyńskich zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

1. Roczna konserwację kotłowni i kotłów gazowych w budynkach wraz z badaniem szczelności instalacji gazowej n/w obiektach wykonane zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 07.07.1999 Prawo Budowlane:

- | | |
|---|--|
| - Muzeum Kraszewskiego Poznań, ul. Wroniecka 14 | - kocioł Viessmann Paromat-Triplex - 105 kW |
| - Muzeum Sienkiewicza Poznań, Stary Rynek 84 | - kocioł Viessmann Atola 63 kW |
| - Filia nr 15 Poznań, ul. Fabianowo 2 | - kocioł Viessmann Vitogas 100 - 60 kW
(planowana zmiana na nowy Vitodens 200 35kW) |
| - Filia Wildecka Poznań, ul. Robocza 4a | - kocioł Viessmann Vitodens 200 - 24 kW |
| - Sapowice, ul. Bukowska 4a
(gwarancji) | - „-“ Junkers - 24 kW |
| | - kocioł Viessmann Vitodens 200 - 70 kW (nowy na |

W terminie 16-30 sierpnia 2019r.

Konserwacja urządzeń obejmuje sprawdzenie poprawności działania wszystkich podzespołów, a w szczególności:

- pomiar ciśnienia gazu na wejściu do kotła
- sprawdzenie stanu filtra gazowego i wody (w razie potrzeby oczyszczenie)
- kontrola temperatury wody grzewczej zasilania i powrotu w kotle i zładzie
- kontrola ciśnienia wody grzewczej w kotle i obiegach grzewczych (w razie potrzeby uzupełnienie)
- kontrola szczelności kotła i przyłączonych obiegów grzewczych
- kontrola działania pomp i zaworów
- sprawdzenie poprawności działania armatury bezpieczeństwa
- sprawdzenie ciśnienia naczynia wzbiorczego
- sprawdzenie stanu wymiennika ciepła
- kontrola automatyki – test przekaźników
- kontrola palnika
- kontrola elektrody zapłonowej i jonizacyjnej
- analiza spalin - w razie potrzeby regulacja palnika
- kontrola zabezpieczeń
- sprawdzenie zabezpieczenia przed przekroczeniem max temp
- sporządzenie protokołu z czynności serwisowych zawierającego potwierdzenie sprawności działania urządzeń i prawidłowego stanu instalacji, a w razie uchybień – zalecenia pokontrolne odnośnie niezbędnych napraw.

W poszczególnych przypadkach zakresy mogą się różnić w zależności od zamontowanych urządzeń i ich stanu technicznego. W przypadku kotłów będących na okresie gwarancyjnym, postępować należy zgodnie z instrukcją producenta i warunkami gwarancji.

W przypadku odstąpienie od którejkolwiek czynności lub w przypadku konieczności wykonania dodatkowych, należy w protokole umieścić stosowną adnotację z podaniem przyczyny działania

2. Świadczenie usług serwisowych w trybie awarii z terminem podjęcia działań nie dłuższym niż 24 godziny po zgłoszeniu przez Zamawiającego konieczności wykonania robót, rozliczanych oddzielnie zgodnie z przyjętą stawką godzinową oferowaną przez Wykonawcę.

Prosimy o złożenie oferty cenowej na w/w prace w terminie do 15.02.2018 r. w siedzibie Zamawiającego: Poznań, plac Wolności 19, dział organizacyjno-administracyjny pokój nr 6 lub za pomocą poczty e-mail.

Na formularzu cenowym prosimy wpisać cenę wykonania konserwacji w każdym z obiektów wymienionych w pkt. 1 łącznie z ceną przeprowadzenia corocznego badania szczelności gazowej instalacji w obiektach wymienionych w pkt. 1., dla każdego obiektu osobno.

podpis Zamawiającego