



**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie Zamówienia Publicznego**

Dotyczy : postępowania o Udzielenie Za mówienia Publicznego prowadzonego na zasadach określonych w Zapytaniu Ofertowym oraz na podstawie Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych w Bibliotece Raczyńskich, wprowadzonego Zarządzeniem nr 59/2018 z dnia 31 października 2018 r. na zadanie pod nazwą: „**Wykonanie przeglądów i konserwacji systemów, urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz niskonapięciowych w budynkach Biblioteki Raczyńskich**”

Odpowiedzi na zapytania w sprawie Zapytania Ofertowego:

1. W formularzu ofertowym dla poszczególnych budynków Biblioteki Raczyńskich wskazana konieczność wykonania przeglądów i konserwacji Systemów sygnalizacji pożaru SAP – 1 raz w roku, natomiast w załączniku nr 3, Zakresie przeglądów ppoż i in, w kolumnie „okresy przeglądu” wskazano:” Roczny – wyjątek stanowi pkt.18 przeprowadzany co kwartał (w miesiącach V, VIII, XI). Dodatkowo w/w pkt. 18 mówi o konieczności wykonywania przeglądów raz na kwartał.
Prosimy o wyjaśnienie powyższych rozbieżności, która pomoże właściwie wycenić wykonanie prac dla poszczególnych budynków.

Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający informuje, że powyższy zapis należy rozumieć następująco:przeгляд całego systemu ma być wykonany raz w roku, natomiast dodatkowo ma być wykonywany raz w kwartale przeгляд w zakresie przewidzianym w punkcie 18.

Z uwagi na błąd edytorski, który pojawił się w załączniku nr 3, Zakresie przeglądów ppoż i in,, Zamawiający doprecyzowuje w ilość przeglądów kwartalnych w roku w zakresie pkt.18: przeglądy mają odbywać się w miesiącach : marzec, maj, sierpień, listopad w 2019 roku, natomiast w 2020 roku w miesiącach: luty, maj, sierpień i listopad.

2. W Załączniku Nr 3 - Zakres przeglądu i konserwacji systemów, urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz niskonapięciowych przy nazwie systemu sygnalizacji pożaru dla lokalizacji al. Marcinkowskiego 23 wskazano centralę POLON (MLHS).
Prosimy o potwierdzenie typu centrali sygnalizacji pożaru zainstalowanej w lokalizacji al. Marcinkowskiego 23.

Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający nie potwierdza typu centrali sygnalizacji pożaru POLON (MLHS) zainstalowanej w lokalizacji al. Marcinkowskiego 23. Z uwagi na błąd edytorski w tabeli przesunięciu uległy myślniki, dlatego Zamawiający poniżej wskazuje ponownie typy centrali przyporządkowanych do obiektów :

- SAP (Al. Marcinkowskiego)
- POLON (MLHS – Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza)
- SCHRACK(Muzeum Kraszewskiego oraz F39/61)
- ESSER(Sapowice)

3. Zamawiający informuje ponadto, że poprawiono błędy edytorskie oraz wprowadzono doprecyzowane terminy przeglądów kwartalnych.

Niniejszy dokument stanowi integralną część Zapytania Ofertowego i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia Publicznego.

Z-ca Dyrektora

A. Machalski
Adam Machalski

14.02.19r.